



GMINA WRĘCZYCA WIELKA
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka, 15.04.2024 r.

NIP.271.1.2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup i instalacja zbiorników podziemnych na gaz płynny o pojemności 3x6400 litrów w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei”

Opublikowanego na stronie: <https://gwwreczycawielka.e-zp.finn.pl/procurements/194/procurement>

Gmina Wręczyca Wielka przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Wykonawca kończy budowę na szafce gazowej wraz z reduktorem I stopnia ?

Odpowiedź 1

TAK, Wykonawca kończy budowę na szafce gazowej wraz z reduktorem I stopnia.

Pytanie 2

Od szafki gazowej wraz z reduktorem I stopnia instalacje do budynku wraz z reduktorami II stopnia wykona Zamawiający?

Odpowiedź 2

TAK, Od szafki gazowej wraz z reduktorem I stopnia instalacje do budynku wraz z reduktorami II stopnia wykona Zamawiający.

Pytanie 3

Wykonawca wykonuje projekt do szafki gazowej z reduktorem I stopnia czy do budynku ?

Odpowiedź 3

Wykonawca wykonuje projekt do szafki gazowej z reduktorem I stopnia.

Pytanie 4

Czy projekt będzie zmianą do pozwolenia na budowę czy odrębnym opracowaniem ?

Odpowiedź 4

Projekt instalacji ma być odrębnym opracowaniem przygotowanym przez wykonawcę.

Pytanie 5

Kto ponosi koszty geodezyjne wytyczenia lokalizacji zbiorników ?

Odpowiedź 5

Koszty geodezyjne wytyczenia lokalizacji zbiorników ponosi Wykonawca.

Pytanie 6

Kto ponosi koszty geodezyjne wykonania mapy powykonawczej lokalizacji zbiorników oraz sieci gazowej ?

Odpowiedź 6

Koszty geodezyjne wykonania mapy powykonawczej lokalizacji zbiorników oraz sieci gazowej ponosi Wykonawca.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dostarczy zgodę Wykonawcy dokumentacji projektowej "Rozbudowa budynku ..." na wykorzystanie PZT oraz innych dokumentów celem wykonania dokumentacji projektowej instalacji zbiornikowej (dotyczy praw autorskich) ?

Odpowiedź 7

Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędną dokumentację zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kalej” celem wykonania dokumentacji projektowej instalacji zbiornikowej.

Pytanie 8

Gaz płynny propan będzie przeznaczony do ogrzewania obiektów oraz do sprzętu kuchennego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei. Jaka będzie moc wszystkich odbiorników gazu w kW oraz jakie jest zapotrzebowanie gazu w kg/h ? Zbiorniki gazowe na naturalnym odparowaniu są w stanie zasilić ok. 1 000 kW i pobór gazu na poziomie ok. 70 kg/h. Jeżeli odbiorniki gazu są większej mocy należy zastosować parownik.

Odpowiedź 8

Moc wszystkich odbiorników gazu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei określono na 304,5 kW, natomiast maksymalne godzinowe zużycie na 25kg/h. Zastosowanie parownika nie jest

konieczne.

Pytanie 9

Jaki będzie zakres obowiązków kierownika budowy (zgłoszenie rozpoczęcia robót w nadzorze budowlanym, prowadzenie dziennika budowy, zakończenie budowy w nadzorze budowlanym)?

Odpowiedź 9

Budowa/instalacja zbiorników na gaz została uwzględniona w pozwoleniu na budowę uzyskanym przez Gminę Wręczyca Wielka dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kalej”. Ze wskazanych czynności kierownika robót obowiązkowe będą wpisy do dziennika budowy prowadzonego przez kierownika budowy (Przedsiębiorstwo budowlane ANBUD) inwestycji „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kalej”. Inne zadania kierownika robót określi sam Wykonawca.

Pytanie 10

Kto dokonuje zgłoszenia do Straży Pożarnej o zakończeniu budowy ?

Odpowiedź 10

Zgłoszenia do Straży Pożarnej o zakończeniu budowy dokonuje Wykonawca.

Pytanie 11

Kto dokonuje zgłoszenia do UDT zbiorników po zasypaniu i kto ponosi z tego tytułu koszty (przed dokonaniem odbioru zbiorniki muszą być napełnione) ?

Odpowiedź 11

Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do UDT należy do Wykonawcy. Koszty samego zgłoszenia ponosi Zamawiający – Gmina Wręczyca Wielka. Napełnienie zbiorników niezbędną ilością gazu stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania prowadzonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei.